połączenie projektowanej przebudowywanej sieci wodociągowej PE100 Ø110 mm z siecią istniejącą żel. DN100 mm

połączenie projektowanej przebudowywanej sieci wodociągowej PE100 Ø90 mm z siecią istniejącą żel. DN80 mm

połączenie projektowanej przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej PVCØ200 mm z siecią istniejącą

połączenie projektowanej przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej PVCØ200 mm z siecią istniejącą

Proj. hydrant p.poż. nadziemny DN80 mm

Proj. hydrant p.poż. nadziemny DN80 mm

Proj. zdrój uliczny

proj. włączenie kanalizacji sanitarnej do studni na sieci istniejącej ks900

proj. przewiert sterowany o długości L=30,0 mb, rura stalowa dz. 323 mm z rurą przewodową PVC Ø200 mm, SN8

proj. odwodnienie liniowe z korytek polimerobetonowych szer. 150 mm, z nasadą żeliwną klasy D400

proj. skarpy wykopu szerokoprzestrzennego dla posadowienia systemu skrzynek, szerokość skarp w planie 3,4 m, nachylenie skarp 1:1,25

System skrzynek rozsączających o wym. 97,8 x 8,4 x 1,5 m (dł. x szer. x wys.). Przykrycie skrzynek ok.1,5 m p.p.t. Liczba skrzynek - 448 szt.

Separator koalescencyjny bet. C35/45, typ 6/60 l/s, DN1500 mm, z wewn. obejściem hydraulicznym, zintegrowany z osadnikiem piasku

Drzewa do przesadzenia w miejsce wskazane przez inwestora

Drzewa do przesadzenia w miejsce wskazane przez inwestora

Drzewa do przesadzenia w miejsce wskazane przez inwestora

Połączenie proj. przebudowywanej sieci PE400 Ø90 mm z siecią istniejącą żel. DN80 mm

Połączenie proj. przebudowywanej instalacji PE100 Ø40 z instalacją istniejącą PE Ø40 mm

Połączenie proj. przebudowywanej sieci PE100 Ø110 mm, z siecią istniejącą żel. DN100 mm

Połączenie proj. przebudowywanej sieci PE100 Ø110 mm, z siecią istniejącą żel. DN100 mm

Włączenie instalacji z rur PE Ø40 mm, poprzez nawiertkę DN110/40mm, wg odrębnego opracowania kontenerów szatni

Włączenie instalacji z rur PP Ø160 mm, wg odrębnego opracowania kontenerów szatni

Początek odwodnienia liniowego Km 0+000,00; Rk= 90,76

Istniejący wpust do przebudowy Rk= 90,78

Istniejący wpust do przebudowy

Srzynka odpływowa Km 0+105,00 Rk= 89,95

Srzynka odpływowa Km 0+095,50 Rk= 89,92

Srzynka odpływowa Km 0+080,00 Rk= 90,05

Srzynka odpływowa Km 0+080,00 Rk= 90,05

Srzynka odpływowa Km 0+060,00 Rk= 90,22

Srzynka odpływowa Km 0+040,00 Rk= 90,39

Srzynka odpływowa Km 0+020,00 Rk= 90,58

Wp11 Km 0+186,11 Rk= 89,72

Wp1 Rk= 89,72

Wp2 Rk= 89,75

Wp3Rk= 89,75

WP1 89,85 88,70 88,55

WP2 89,75 88,75 88,05

WP3 89,76 88,80 88,10

TP1 89,90 88,70 88,35

TP2 89,90 88,70 88,35

TP3 89,86 88,75 88,55

SPistn. 89,90 88,68 88,40

KSistn. 89,54 87,41 85,89

KS1 89,67 87,57

KS2 90,02 87,75

KS3 90,27 88,00

KS4 89,69 88,50

KS4.1

KS4.2

KS5

KS6 90,50 89,30

W1 89,90 88,40

W2 89,90 88,40

W3 89,90 88,40

W4 90,20 88,60

W5 90,12 88,62

W6 90,40 88,90

W7 90,50 89,00

W8 90,58 89,08

W9 90,87 89,27

W10 90,80 89,30

W11 90,60 89,10

W12 90,55 89,05

KD1 90,20 88,55

KD2 90,20 88,60

KD3 90,15 88,70

KD4 90,25 88,80

KD5 90,23 88,88

KD6 90,60 89,30

TD1 90,20 88,75

TD2 90,41 89,10

WL1

WL2 89,95

WL3 90,22

WL4 90,05

WL5 89,95

WL6 89,92

WL7

WL8

WPist.1 90,78 89,78 89,08

WPist.2 90,97 89,87 89,17

HPN1

HPN2

HPN istn

Z1

Z2

Z3

Arkusz nr 89

Arkusz nr 88

Arkusz nr 95

Uwaga!
- Ze względu na specyfikę projektowanego założenia przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na budowie. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z inwestorem, głównym projektantem oraz projektantami branżowymi.
- Wszystkie prace przy wykonywaniu poszczególnych elementów budowlanych muszą być realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczególnego reżimu technologicznego.
- Wszystkie materiały zastosowane w projekcie, rozwiązania techniczne oraz urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa pppż i bhp (powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty)
- W przypadku wszelkich wątpliwości lub zauważonych niezgodności poszczególnych elementów w planach, opisach i zestawieniach materiałowych lub robót należy zwrócić się na piśmie o ich wyjaśnienie.
- Ze względu na bardzo dużą ilość infrastruktury podziemnej na projektowanym terenie w czasie prowadzenia prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowią integralną część opracowania.

Legenda:

1. Obiekty istniejące:
1a - stadion żużlowy
1b - budynek toalet publicznych
1c - budynki lodowiska
1d - płyta lodowiska
1e - pomnik Alfreda Smoczyka
1f - pozostałości muru starego stadionu
1g - budynek kas do obsługi stadionu
1h - ogrodzenie stadionu z furtami wejściowymi
1i - nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

2. Obiekty do rozbiórki:
2a - budynki gastronomiczne - według odrębnego opracowania
2b - nawierzchnia asfaltowa z obrzeżami betonowymi
2c - wiata przystankowa
2d - słupy oświetleniowe
2e - istniejące linie kablowe

3. Projektowane nawierzchnie utwardzone / obrzeża:
3a - nawierzchnia z płyt betonowych w kolorze jasno szarym odcień do uzgodnienia na etapie budowy faktura powierzchnia beton ciosany
3b - nawierzchnia z płyt betonowych w kolorze ciemno szarym odcień do uzgodnienia na etapie budowy faktura powierzchnia beton ciosany
3c - nawierzchnia z płyt betonowych w kolorze jasno szarym odcień do uzgodnienia na etapie budowy faktura powierzchnia beton szlifowany architektoniczny
3d - nawierzchnia mineralna z miału kamiennego w kolorze jasno łososiowym
3e - nawierzchnia z kostki granitowej łamanej w kolorze jasno szarym o wymiarach 10/9 cm
3f - nawierzchnia z kostki betonowej typu holand w kolorze szarym kontynuacja kostki ułożonej wedłuż ul. 1 Maja
3g - obrzeże betonowe szer. 15 cm w kolorze jasno szarym
3h - obrzeże ze stali typu Corten gr 8 mm
3i - obrzeża w postaci muru wysokości 25 cm z betonu architektonicznego jasno szarego
3j - nawierzchnia trawiasta wzmocniona rozprzestrzeniającym zbrojeniem z siatki z tworzywa sztucznego

4. Projektowane elementy małej architektury:
4a - ławka typu 1
4c - stojaki na rowery
4d - kosze na odpady
4e - atrakcyjne ulicznie
4f - tablice pamiątkowe
4g - tablice informacyjne
4h - ekspozycja motorów żużlowych
4i - tablica ozdobna
4j - murek ozdobny typu I
4k - słupek ograniczający wjazd
4l - słupek ograniczający wjazd wyposażony w system składania

5. Projektowane obiekty:
5a - wiata przystankowa
5b - zatoka autobusowa
5c - kontener monitoringu ekspozycyjny nie związany stale z gruntem
5d - kontener kultury według odrębnego opracowania

6. Projektowane oświetlenie zewnętrzne
6a - oprawy oświetlenia zewnętrznego LED, o mocy 29,2W, montaż na słupie oświetleniowym na wysokości h=6m
6b - oprawa oświetlenia zewnętrznego LED, o mocy 30,5W, montaż w gruncie
6c - proj. projektor na słupie 9 metrowym
6d - proj. rura osłonowa
6e - proj. uziemienie pionowe słupa oświetleniowego
6f - proj. linia kablowa eNN

7. Drzewa do wycinki
7a - drzewa do wycinki ze względów sanitarnych
7b - drzewa do wycinki ze względów kolizji z inwestycją

8. Projektowane instalacje sanitarne
8a - projektowana sieć wodociągowa
8b - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
8c - projektowana sieć kanalizacji deszczowej

9. Projektowana zieleń ozdobna
9a - trawniki rekreacyjne
9b - Projektowane drzewo liściaste wraz z liczbą porządkową

10. Projektowane rzędne terenowe i spadki terenowe

11. Numer działki

12. Granice opracowania

uwaga!
Szczegółowe wytyczne dotyczące wszystkich instalacji należy zaczerpnąć z projektów branżowych przedstawionych w kolejnych rysunkach, opracowaniach i opisach.

Pracownia Architektury Krajobrazu Bartosz Głowacz
ul. T. Reytana 21/8 64-100 Leszno
tel. 602466838
e-mail: architekt_krajobrazu@interia.pl
NIP: 699-178-91-38 REGON: 301057369

TEMAT	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY GŁÓWNEJ ALEJI PROWADZĄCEJ NA STADION IM. ALFREDA SMOCZYKA W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
	Projekt wykonawczy	
ADRES INWESTORA	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie 64-100 leszno ul. Strzelecka 7	
ADRES INWESTYCJI	64-100 Leszno działki nr ewid. 9, 8/2, 8/1, 7, 115/3	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr 611/84/Lo	
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	PROJ.	inż. Bartosz Głowacz architekt krajobrazu
	PROJ.	mgr inż. Łukasz Głowacz architekt krajobrazu
ELEKTRYKA	PROJ.	mgr inż. Wojciech Poprawa upr. nr WKP/0038/POOE/10
	PROJ. SPR.	mgr inż. Marek Piasecki upr. WKP/0319/POOE/08
DROGI	PROJ.	mgr inż. Jakub Stanczewski upr. WKP/0036/POOD/13
	PROJ. SPR.	inż. Jakub Pietraszek upr. WKP/0036/POOD/15
WOD - KAN	PROJ.	mgr inż. Maciej Zdziebek upr. WKP/0036/POOS/12
	PROJ. SPR.	mgr inż. Krzysztof Jan Wojciech upr. WKP/0036/0013
Rzut zagospodarowania terenu		skala 1:200 nr rys. 1 strona
BRANŻA	DATA	
ARCHITEKTURA	12-2016	